

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2024 - 448
Karar Tarihi ve No : 26.06.2024 - 8740
Dosya No : 63.11.1768

Toplantı Yeri
ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yeni Mahalle'de, kentsel arkeolojik sit alanı ve koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde, mülkiyeti Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfına ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan 509 ada, 50 nolu parsel ve mülkiyeti TMMOB Mimarlar Odasına ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 2. grup yapı olarak tescilli 509 ada, 49 nolu parselde yer alan taşınmazın rölöve çizimlerine ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.05.2024 tarih ve 258694 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; taşınmazın rölöve çizimlerinin uygun görüldüğü 18.10.2010/1275 sayılı kararı, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun görüldüğü 21.12.2010/1328 sayılı kararı, Kurulumuzun; taşınmazın uygulama sonucunun uygun görülmediği 17.10.2012/426 sayılı kararı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 2. grup yapı olarak tescil edildiği 18.12.2019/5150 sayılı kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.06.2024 tarih ve 2768418 sayılı raporu okundu. Rölöve çizimleri ve raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yeni Mahalle'de, kentsel arkeolojik sit alanı ve koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 2. grup yapı olarak tescilli 509 ada, 49 nolu parselde ve kültür varlığı olarak tescilli olmayan 509 ada, 50 nolu parselde yer alan taşınmazın;

509 ada, 49 nolu parselde yer alan taşınmazın kuzeybatı duvarının Urfa Şehir Suru Duvarı olduğu anlaşıldığından söz konusu taşınmazın yapı grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, 509 ada, 49 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*1. Grup Yapıdır*" şerhinin konulmasına,

Rölöve çizimlerinin; kesit, kot, izdüşüm, ibare eksiklikleri içermesi, nişlerin bir kısmının çizime aktarılmamış olması, sıvasız moloz örgülü yerlerin sıvalı olarak çizimlere aktarılmış olması, malzeme analizi çiziminde tarama-lejant uyumsuzluğu ve hatalı malzeme gösteriminin mevcut olması, dönem analizi çiziminde hatalı dönemleme yapılmış olması sebepleriyle uygun olmadığına,
karar verildi.