

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 26/9/2024 **167**
Karar Tarihi ve No : 26/9/2024 **4768**

Toplantı Yeri
ANKARA

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Etlük Semtindeki Etlük Şehir Hastanesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis edilmesi planlanan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü yatırım programında 15D030260 referanslı 154 kVMamak-Etlük-Akköprü yer altı güç kablosu projesi kapsamında Çubuk Çayı'nın Etlük Köprüsü ile kesişiminin bulunduğu alanda, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 11.1.1974 gün ve 7672 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.09.2012 gün ve 145 sayılı kararı ile koruma grubu 1 olarak belirlenen; Etlük Köprüsünden uzak bir noktadan giriş ve çıkış yapılarak, dere tabanından yaklaşık 8 metre derinliğinde olacak şekilde yatay sondaj yöntemi ile geçiş yapılması talebine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Plan ve Proje Şube Müdürlüğü'nün 17.09.2024 gün ve E-93544426-115-1400195 sayılı yazısı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'nün 13.09.2024 gün ve E-86438081-257.02-2666177 sayılı yazısı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 25.09.2024 gün ve 2946509 sayılı raporu ve ekleri okundu, dosyası ve güzergah hattı incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Keçiören İlçesinde, tapulama harici alanda yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 11.1.1974 gün ve 7672 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Etlük Köprüsü korunma alanı sınırlarının kararımız ekinde bulunan 1/500 ölçekli paftada gösterildiği şekilde uygun olduğuna bu kapsamda Mamak-Etlük-Akköprü yer altı güç kablosu projesinin Etlük Köprüsü'nün korunma alanında kalan ve karar eki haritasında gösterilen kısımlarında yapılmak istenen sondaj çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak tescilli köprüye zarar vermeden ilgili KUDEB ve İlgili Kurumlar denetim ve sorumluluğunda yapılmasına, sonucunun Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.