



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU**

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 07.05.2015- 95

09.06.8

KARAR TARİHİ VE NO : 07.05.2015- 3855

**Toplantı Yeri
AYDIN**

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan ve tapunun 56 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 17.11.1978 tarih ve A-1438 sayılı ve A-1442 sayılı kararları ile onaylı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.07.1986 tarih ve 1434 sayılı kararı ile sınırlarında değişiklik yapılan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 03.07.1987 tarih ve 3495 sayılı kararı ile Kentsel Sit sınırlarının devamına karar verilen ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.01.1994 tarih ve 3779 sayılı kararı ile onaylanarak son şeklini alan Kuşadası Kentsel Sit sınırları ve Koruma Amaçlı İmar Planı içerisindeki, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 17.11.1978 tarih ve A-1438 sayılı kararı ile tescilli Kuşadası İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binasında yapılmak istenen VRF klima sistemine ilişkin, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün 14.04.2015 tarih ve 1110 yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.04.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan ve tapunun 56 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı tescilli Kuşadası İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binasında yapılmak istenen VRF klima sistemi için zemin katta; bakır boruların duvarlar delinmeden döşeme boşluklarından geçirilerek ve duvar renginde kablo-boru kanalı ile mahal içindeki iç ünitelere dağıtımın yapılmasının, birinci kat için ise boruların zemin kattan çatı arasına duvar renginde kablo-boru kanalı içinde çıkartılıp üst kattaki odalara dağıtımının çatı arasından düzenlenmesi şartıyla projenin uygun olduğuna, uygulamaların ilgili belediyesi denetiminde yapılarak sonucuna ilişkin teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.