



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2019 / 267
Karar Tarihi ve No : 26.11.2019 / 5823

17.01.1873
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyü, Köyiçi Mevkii'nde yer alan, G.E.E.A.Y.K'nin 10/07/1982 tarih / 13956 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Edirne K.T.V.K.K'nin 06/04/1990 tarih / 623 sayılı kararı, Bursa K.T.V.K.K'nin 11/08/1992-2633, 22/06/1993-3207 tarih ve sayılı kararları ve karar eki 1/25000 ölçekli sit haritaları doğrultusunda tescilinin devamına karar verilen, Edirne K.T.V.K.K'nin 25/02/2000 tarih / 5961 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sit statüsünün Kentsel Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesi uygun görülen, Kurulumuzun 30/10/2013 tarih / 1205 sayılı kararı ile 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda belirtildiği şekliyle sınırları uygun görülen, Kurulumuzun 16/10/2018 tarih / 4969 sayılı kararı ile 26/05/2015 tarih / 2361 sayılı kararlarla belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının süresi uzatılan Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalan; Bursa K.T.V.K.K.'nin 22/06/1993 tarih / 3207 sayılı kararıyla 113 envanter numarasında "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilen; özel mülkiyet adına kayıtlı, E: II pafta, 1094 parsel, Y: 335 ada, 16 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin sunulan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin değerlendirilmesinin istendiği Çanakkale İl Özel idaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 08/10/2019 tarih / E.15573 sayılı yazısı ve ekleri ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20/11/2019 tarih / 512646 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyü, Köyiçi Mevkii'nde yer alan, Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalan, özel mülkiyet adına kayıtlı, E: II pafta, 1094 parsel, Y: 335 ada, 16 parseldeki tescilli yapının koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine; sunulan rölövenin ve restitüsyon projesinin uygun olduğuna; geleneksel yapım tekniği dışına çıkılarak çelik taşıyıcı ve kirişler önerildiği, müstemilat yapısının önünde pergola düzenlemesi yapıldığı görüldüğünden sunulan restorasyon projesinin uygun olmadığına; özgün yapım tekniği ve ahşap taşıyıcılar korunarak ve pergola kaldırılarak 05/11/1999 tarih / 660 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR