

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No** : 22.07.2020 - 303  
**Karar Tarihi ve No** : 22.07.2020 - 5577

**Toplantı Yeri**  
**ŞANLIURFA**

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Sancarlı Mahallesi, mülkiyeti özel şahıslara ait, 95 nolu parselde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi ve raporlarına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.07.2020 tarih ve 17579 sayılı yazısı ve ekleri, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve 483469 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2006/211 sayılı tescil kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2020/293319 sayılı raporu okundu. Konuya yönelik, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ve raporları, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Sancarlı Mahallesi, mülkiyeti özel şahıslara ait, 95 nolu parselde yer alan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2006/211 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen konut yapısının tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden sivil mimarlık özelliği taşıyan taşınmazın, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine “II. Grup Yapıdır” şerhinin işlenmesine,

Tescilli taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve çizimlerinde; yapıda yer alan süsleme ve yapı elemanı detaylarının yetersiz olması, yapıda meydana gelen bozulma ve çatlamların yansıtılmaması, hasar analiz çizimlerinde eksikler olması,

Restitüsyon projesinde; detayların eksik olması, ana giriş kapısının özgün halini yansıtmaması,

Restorasyon projesinde; uygulamaya dönük detayları yansıtmaması nedenleri ile uygun olmadığına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999/660 sayılı ilke kararı doğrultusunda, tespit edilen eksiklikler ve hataların giderilerek hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimlerinin ve restorasyon projesinde yapının taşıyıcı sistemindeki hasarlara yapılacak müdahalelere yönelik statik raporun Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.